

Dossier technique "Chapes et carrelage" - Planchers chauffants à eau chaude (14)


Mai 2023

Le dossier technique « Chapes et carrelage » élaboré par la LCA-FFB et ses partenaires présente les planchers chauffants à eau chaude (traditionnel NF DTU 65.14 + chapes fluides CPT 3774-V3 et 3578-V4).

Types de planchers chauffant

Il existe plusieurs types de planchers chauffants. Les plus couramment utilisés en France sont ceux de type A. Seuls ces types de planchers seront décrits dans le présent document.

Planchers de type A



Matériaux

| MATÉRIAUX | DISPOSITIONS |
|------------------------------|--|
| Chape (ou couche d'enrobage) | La chape (ou couche d'enrobage) doit être de classe minimale C20/40. |
| Armatures | L'utilisation d'armatures n'est pas nécessaire dans les chapes fluides (ou couches d'enrobage) à base de sulfite de calcium. On peut toutefois retrouver des armatures visant à fixer les tubes du plancher chauffant. Lorsque le matériau utilisé pour recouvrir les tubes est une chape fluide sous sa technique, l'avis technique du produit précisera les éventuels renforts (type fibres) à apporter à la chape pour son utilisation en plancher chauffant. |
| Sous-couche isolante | Les isolants de la sous-couche doivent être de classe de compressibilité SC1a ou b ou SC2a (cf. chapitre VII). La sous-couche isolante au contact avec le plancher chauffant doit être de classe Ch. En cas de superposition d'isolants, seuls sont admis des isolants d'indice. |
| Tubes | Lorsqu'il s'agit de tubes en matériaux de synthèse, ces derniers doivent bénéficier d'un Avis Technique. |

Auteur

Cimbéton



Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet

Article imprimé le 07/02/2026 © infociments.fr